



VODOVODNÍ ŘAD - 0,38840 km
PEØ63x5,8 - dl.388,40m

DOPORUČENÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:




POZNÁMKA:
NOVÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ JE UMÍSTĚNO S OHLEDEM NA UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A DODRŽENA JE PROSTOROVÁ NORMA ČSN 73 6005. VZHLED K SKUTEČNOSTI, ŽE PODKLADY O UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BYLY POSKYTNUTY S UPOZORNĚNÍM, ŽE JE POUZE ORIENTAČNÍ, JE NUTNO VŠECHNY SÍTĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VYTÝČIT A V MÍSTĚ KRÍŽENÍ PROVÉST RUČNĚ KOPANÉ SONDY PRO OVĚŘENÍ JEJICH UMÍSTĚNÍ.

VZOROVÉ ŘEZY STAVENÍŠTĚM:



LEGENDA:

- VODOVOD - NOVÝ
- VODOVOD - PŘÍPOJKA
- VODOVOD - STÁVAJÍCÍ
- TELEFONICA
- ČEZ - NN - PODZEMNÍ
- ČEZ - VN - NADZEMNÍ
- VEDENÍ VO
- VEDENÍ VV
- VÝKOP
- DOČASNÁ MALÁ DEPONIE
- ZAŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ
- MANIPULAČNÍ PRUH



LEN-servis s.r.o.
Velká Krajská 52/2, 412 01 Litoměřice
www.lenservis.cz ; tel./fax: 416 732 862
e-mail: kancelar@lenservis.cz

hl.iňz.projektu:
ING. Jan LENNER
kontroloval:
ING. Jan LENNER
zpracoval:
p. Jiří MARTINEC

Název akce :
**HLINNÁ-PRODLOUŽENÍ VODOVODU
IO 01 - VODOVODNÍ ŘAD**

datum : únor 2012
měřítko : 1:500
kótováno v : m
formát : 4x A4
stupeň : DUR, DSP
č.zakázky : 02-2012-D

SITUACE ZÁSAD ORGANIZACE VÝSTAVBY

vyhotovení :
E.2.a